

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

REF: Mejoramiento de electro bombas Sumergibles

Art. N° 1) Los oferentes interesados en el mejoramiento de los equipos mencionados en la planilla de propuesta deberán acreditar experiencia y/o antecedentes en reparaciones anteriores de electro bombas Sumergibles.

Art. N° 2) El oferente podrá verificar los equipos mencionados para su reparación, en la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios- Departamento de Perforaciones de la Municipalidad de Maipú, sito en calle Martínez 102 Ciudad de Maipú- Mendoza.

Art. N° 3) La Dirección de Obras y Servicios Sanitarios se reserva el derecho de aconsejar las ofertas que considere técnicamente convenientes para su posterior adjudicación.

Art. N° 4) En las reparaciones hidráulicas de las electrobombas deberá considerarse si fuese necesario previa inspección del área técnica de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, el recambio de repuestos por originales **Grundfos**

Art. N° 5) En las reparaciones de los motores eléctricos se considerara bobinado completo y cambios cables de alimentación si fuese necesario, cambio de bujes, retenes y cojinetes axial por repuestos originales certificados **Grundfos**

Art. N° 6) El oferente deberá garantizar repuestos originales certificados y servicio de reparación en la provincia de Mendoza

Art. N° 7) La Dirección de Obras y Servicios Sanitarios procederá al ensayo de los equipos reparados para verificar que los parámetros de caudal, presión y potencia consumida sean los correspondientes, antes de la recepción definitiva de los mismos. El costo de dicho ensayo estará a cargo del Municipio.

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ